

● 部品明細表

符号	部品名称	材質	数量	備考
1	ボデー	FC200	1	
2	ノズル	硬質塩ビ	1	
3	透視窓	透明塩ビ	3	
4	窓パッキン	CNR	3	
5	内部機構取付台	AC2B	1	
6	”O”リング	ニトリルゴム	1	
7	内機カバー	アクリル	1	
8	”O”リング	ニトリルゴム	1	
9	ポケット	透明塩ビ	1	
10	調節ねじ	C3604BD	1	
11	調節つまみ	C3604BD	1	
12	”O”リング	ニトリルゴム	1	
13	ストップリング	SUS304	1	
14				
15				
16				
17	U型板ばね	KRN-1	1	
18	U型板ばね止板	硬質塩ビ	1SET	
19	矩形板ばね	KRN-1	1	
20	矩形板ばね止板	C2801P	1SET	
21	永久磁石	CORMAX	1	
22	永久磁石取付板	C2801P	1	
23	リードスイッチ		1	
24	リードスイッチ封入治具	塩ビ	1	
25	リードスイッチ封入管	C3604BD	1	
26	”O”リング	ニトリルゴム	1	
27	端子台	ナイロン66	1	
28	端子台取付板	C2801P	1	
29	端子カバー	透明アクリル	1	
30	カバー取付ビス	C3604BD	2	
31	プラグ	FC200	1	
32	ビス類	SUS304	1SET	

● 製作要領

TEMP. +5~+60°C

□ 径	A	液 質	
流れ方向	垂直(上から下)		AC200V 0.3A AC100V 0.6A DC100V 0.6A DC 50V 0.6A DC 24V 0.6A
流	最大	1/min	接点容量
	常用	1/min	
量	増動作	1/min	接点数
	減動作	1/min	
ボディ耐圧試験 0.2MPa			☑相フランジ(溶接)
内部機構についてはボディ内部満水状態(無圧)にて漏水の無いのを確認する			☑ボルト
			☑パッキン

図名	LF-B1型(15~50A) フローリレー組立図			
縮尺	NONE	製図	Y.K	発行
			K.N	承認
株式会社 アロマニッキ				

